



Испытательный центр
Испытательная лаборатория по испытаниям продукции
Филиал «Семей»

АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

Юридический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 17 04, факс 34 07 18
Фактический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 17 04, факс 34 07 18
Аттестат аккредитации № KZ.T.17.0691 от 23 апреля 2020 г. до 23 апреля 2025 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1213/1 от 28 июля 2020 г.

Страница 1
Кол-во страниц 1

Основание для испытаний - Заявка № 658/1 от 17 июля 2020 г
Заявитель: ТОО «Силикат», ул. Кабылбаева, 40, г. Семей
Наименование продукции: Песок природный для строительных работ
Дата изготовления: дата отбора: 17.07.2020 г
Изготовитель: ТОО «Силикат», страна: Республика Казахстан
Количество отобранных образцов: 1
Дата поступления образца в испытательный центр: 17.07.2020 г
Регистрационный номер образца: 1211/1
Дата начала испытаний: 17.07.2020 г., дата окончания испытаний: 28.07.2020 г
Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 30108-94, приложение А
Вид испытаний: по заявке
Условия проведения испытаний: температура 20 °С; влажность 60 %.

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактически получено
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	До 370	97,7

Исполнитель

 О. Ломакина

Ответственный за подготовку протокола

 Е. Михальченко

Начальник ИЦ

 Р. Касенова

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена